

检验检测报告

报告编号: **PD011-20250104**

样品名称 人造草

型号规格 300mm*400mm

委托单位 上海市徐汇区学校事务管理中心

检验类别 见证送样

上海建科深水港检验有限公司



上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 1 页

样品名称	人造草	检验类别	见证送样
型号规格	300mm*400mm	商标	----
批号	----	样品数量	3块
生产日期	----	代表数量	1000m ²
委托单位	上海市徐汇区学校事务管理中心		
生产单位	江苏美创	施工单位	上海健生建设工程有限公司
工程名称	园南小学2025年场地修缮工程	工程地址	平福路园南二村71号
样品见证	上海诚灵建设咨询监理有限公司, 李燕, 30618	取样部位	随机
固化时间	----d	取样日期	2025-07-06
委托编号	PD01-20250105	到样日期	2025-07-06
样品编号	PD01-202500105	委托日期	2025-07-06
样品状态	样品包含草坪、减震垫, 详见报告附图。		
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》		
检验日期	2025-07-07 ~ 2025-07-09	检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测, 按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。 检验机构(盖章) 签发日期: 2025-07-12		
委托单位	地址	----	
通讯资料	邮编	---- 联系方式: 13817964823	
备注	1. 经委托方确认, 样品草丝类型: 单丝, 草丝高度: 30mm, 填充类型: 免充。 2. 本样品为工程铺设前的人造草面层。 3. 本工程区专管员: 虞硕华, 单位: 上海市徐汇区学校事务管理中心, 联系方式: 13816833387。 4. 样品经上海市化学建材行业协会取样监督。		

批准人姓名: 车燕萍

审核人姓名: 姚仁

编制人姓名: 孙芹兰

签字:

签字:

签字:

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	冲击吸收/（%）	（0±2）℃	45~70	60	符合
		（23±2）℃	45~70	58	符合
		（50±2）℃	45~70	59	符合
2	物理机械性能	垂直变形/（mm）	4.0~11.0	9.5	符合
3		草丝拉断力/（N）	≥10	14	符合
4		单簇草丝拔出力/（N）	≥20	66	符合
5		渗水速率/（mm/h）	≥180	1523	符合
6		阻燃性/（mm）	中心到损毁边 沿最大距离 ≤50	23	符合
7		底布拉断力/（N）	纵横向均 ≥800	1093（纵 向）， 1212（横 向）	符合
8		草丝耐磨性保留率/（%）	≥97	99	符合
说明	1. 本次检测为非全项检测。				

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 3 页

报告附图



SS/BG-071-2020

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

(本报告内容结束)