

检验检测报告

报告编号: **PD011-20250100**

样品名称 胶水

型号规格 8001

委托单位

上海市徐汇区学校事务管理中心

检验类别

见证送样

上海建科深水港检验有限公司



上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告



共 3 页 第 1 页

样品名称	胶水		检验类别	见证送样
型号规格	8001		商标	----
批号	----		样品数量	250mL
生产日期	----		代表数量	1.8吨
委托单位	上海市徐汇区学校事务管理中心			
生产单位	江苏彩虹		施工单位	上海健生建设工程有限公司
工程名称	园南小学2025年场地修缮工程		工程地址	平福路园南二村71号
样品见证	上海诚灵建设咨询监理有限公司，李燕，30618		取样部位	----
固化时间	----		取样日期	2025-07-06
委托编号	PD01-20250101		到样日期	2025-07-06
样品编号	PD01-202500101		委托日期	2025-07-06
样品状态	样品为单组分，详见报告附图。			
检验检测依据	T/SHHJ0000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》			
检验日期	2025-07-06 ~ 2025-07-10		检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。 检验机构（盖章） 签发日期：2025-07-12			
委托单位	地址	龙吴路1117号		
通讯资料	邮编	----	联系方式：13817964823	
备注	1. 经委托方确认，样品为非水基型，单组分。			

批准人姓名：车燕萍

审核人姓名：姚仁

编制人姓名：孙芹兰

签字：[Signature]

签字：[Signature]

签字：[Signature]

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总

序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	游离甲醛/(g/kg)	≤0.50	未检出	符合
2	苯/(g/kg)	不得检出	未检出	符合
3	甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg)	≤1.0	未检出	符合
4	7种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP、DIBP)总和/(g/kg)	≤1.0	未检出	符合
5	短链氯化石蜡(C ₁₀ -C ₁₃)/(g/kg)	不得检出	未检出	符合
6	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)	≤4.0	未检出	符合
7	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg)	不得检出	未检出	符合
8	挥发性有机化合物(沸点250℃以下)/(g/L)	≤20	未检出	符合
9	挥发性有机化合物(沸点250℃~280℃)/(g/L)	≤10	未检出	符合
10	可溶性铅/(mg/kg)	≤10	未检出	符合
11	可溶性镉/(mg/kg)	≤10	未检出	符合
12	可溶性铬/(mg/kg)	≤10	未检出	符合
13	可溶性汞/(mg/kg)	≤1	未检出	符合
说明	1. 本次检测为全项目检测。 2. 本法游离甲醛的最低检出含量为0.05 g/kg。 3. 本法苯的最低检出含量为0.02 g/kg。 4. 本法甲苯、乙苯、二甲苯的最低检出含量为0.02 g/kg。 5. 本法DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP的最低检出含量为0.01 g/kg; DINP、DIDP的最低检出含量为0.05 g/kg。 6. 本法短链氯化石蜡(C ₁₀ -C ₁₃)的最低检出含量为0.1 g/kg。 7. 本法甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲二异氰酸酯(HDI)的最低检出含量为0.1 g/kg。 8. 本法4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)的最低检出含量为0.01 g/kg。 9. 本法挥发性有机化合物含量(沸点250℃以下)的最低检出含量为2 g/L。 10. 本法挥发性有机化合物含量(沸点250℃~280℃)的最低检出含量为2 g/L。 11. 本法可溶性铅的最低检出含量为3 mg/kg。 12. 本法可溶性镉的最低检出含量为1 mg/kg。 13. 本法可溶性铬的最低检出含量为1 mg/kg。 14. 本法可溶性汞的最低检出含量为0.05 mg/kg。			

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 3 页

报告附图



SS/BG-071-2020

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意,不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责对所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

(本报告内容结束)

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号(邮编: 201306)
联系电话: 021-58078637